

檢驗報告
景文科技大學 飲水機 總表

採樣地點 (樣品描述)	檢測結果		採樣時間
	大腸桿菌群 (CFU / 100mL)	總菌落數 (CFU / mL)	
	最大限值 < 6	—	
商一館2F男廁所旁(左)	<1	70	5月20日
商一館4F男廁所旁(左)	<1	250	5月20日
行政大樓3F行政通往商一館通道3F噴水式(無障礙)	<1	740	5月20日
行政大樓4F學輔中心前	<1	5	5月20日
商二館1F女浴室旁	<1	<5	5月20日
商二館6F女廁所旁	<1	TNTC	5月20日
電資館5F男廁所旁	<1	160	5月20日
人文館3F男廁所旁	<1	340	5月20日
宿舍4F小交誼廳	<1	<5	5月20日
設計館3F茶水間前	<1	150	5月20日
圖資大樓5F電梯前	<1	370	5月20日
餐旅大樓5F廁所前空地	<1	50	5月20日
廣場籃球場	<1	110	5月20日

備註

1. TNTC : Too Numerous To Count , 菌落太多無法計數。