景文科技大學水質檢驗結果一覽表

受驗地點	鐵(mg/L)	收樣日期	檢測結果
商二館 水龍頭出水口	0.05	103.08.27	符合規定
行政大樓 水龍頭出水口	0.05	103.08.27	符合規定
商一館 水龍頭出水口	0.06	103.08.27	符合規定
餐旅大樓 水龍頭出水口	0.15	103.08.27	符合規定
圖資大樓 水龍頭出水口	0.09	103.08.27	符合規定
設計館 水龍頭出水口	0.10	103.08.27	符合規定
電資館 水龍頭出水口	0.11	103.08.27	符合規定
人文館 水龍頭出水口	0.10	103.08.27	符合規定
育成大樓 水龍頭出水口	ND<0.037	103.08.27	符合規定
以下空白			

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
檢驗報告書專用章
負責人：陳雅涘
檢驗室主任：陳慶洲

註：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準

鐵：自來水水質標準為0.3 mg/L以下

樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之

鐵MDL＝0.037 mg/L。

台技水質環保科技檢驗室　製表

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：景文科技大學　報告編號：1040827-08採樣行程代碼：---
委託業別：＊　報告日期：104.09.04
採樣單位：委託單位提供　採樣時間：104 年 08 月 27 日 -- 時 -- 分
樣品基質：＊　收樣時間：104 年 08 月 27 日 14 時 00 分
樣品編號：1040827-1122　聯絡人員：業務部
採樣地址：新北市新店區安忠路99號(商二館 水龍頭出水口)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
	鐵	0.05 mg/L	NIEA W306.54A	委託輝揚環境檢測股份有限公司	自來水水質標準為0.3 mg/L
	以下空白				

備　註：1. 本報告共9頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"＊"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 本報告內容採樣地點名稱、日期、時間、運送方式、盛裝容器、保存條件方法及樣品物均由委託單位提供與負責，本檢驗室僅負責接收樣品後之檢驗及相關品質品保措施。
6. 鐵轉包委託輝揚環境檢測股份有限公司，鐵MDL＝0.037 mg/L。
7. 該樣品接收敘述說明:樣品容器為PE瓶，未依NIEA W101.55A方法進行採樣。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
檢驗報告書專用章
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：景文科技大學　報告編號：1040827-08採樣行程代碼：---
委託業別：＊　報告日期：104.09.04
採樣單位：委託單位提供　採樣時間：104 年 08 月 27 日 -- 時 -- 分
樣品基質：＊　收樣時間：104 年 08 月 27 日 14 時 00 分
樣品編號：1040827-1123　聯絡人員：業務部
採樣地址：新北市新店區安忠路99號(行政大樓 水龍頭出水口)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
	鐵	0.05 mg/L	NIEA W306.54A	委託輝揚環境檢測股份有限公司	自來水水質標準為0.3 mg/L
	以下空白				

備　註：1. 本報告共9頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"＊"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 本報告內容採樣地點名稱、日期、時間、運送方式、盛裝容器、保存條件方法及樣品物均由委託單位提供與負責，本檢驗室僅負責接收樣品後之檢驗及相關品質品保措施。
6. 鐵轉包委託輝揚環境檢測股份有限公司，鐵MDL＝0.037 mg/L。
7. 該樣品接收敘述說明:樣品容器為PE瓶，未依NIEA W101.55A方法進行採樣。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
檢驗報告書專用章
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：景文科技大學　報告編號：1040827-08採樣行程代碼：---
委託業別：＊　報告日期：104.09.04
採樣單位：委託單位提供　採樣時間：104 年 08 月 27 日 -- 時 -- 分
樣品基質：＊　收樣時間：104 年 08 月 27 日 14 時 00 分
樣品編號：1040827-1124　聯絡人員：業務部
採樣地址：新北市新店區安忠路99號(商一館 水龍頭出水口)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
	鐵	0.06 mg/L	NIEA W306.54A	委託輝揚環境檢測股份有限公司	自來水水質標準為0.3 mg/L
	以下空白				

備　註：1. 本報告共9頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"＊"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 本報告內容採樣地點名稱、日期、時間、運送方式、盛裝容器、保存條件方法及樣品物均由委託單位提供與負責，本檢驗室僅負責接收樣品後之檢驗及相關品質品保措施。
6. 鐵轉包委託輝揚環境檢測股份有限公司，鐵MDL＝0.037 mg/L。
7. 該樣品接收敘述說明:樣品容器為PE瓶，未依NIEA W101.55A方法進行採樣。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
檢驗報告書專用章
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：景文科技大學　報告編號：1040827-08採樣行程代碼：---
委託業別：＊　報告日期：104.09.04
採樣單位：委託單位提供　採樣時間：104 年 08 月 27 日 -- 時 -- 分
樣品基質：＊　收樣時間：104 年 08 月 27 日 14 時 00 分
樣品編號：1040827-1125　聯絡人員：業務部
採樣地址：新北市新店區安忠路99號(餐旅大樓 水龍頭出水口)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
	鐵	0.15 mg/L	NIEA W306.54A	委託輝揚環境檢測股份有限公司	自來水水質標準為0.3 mg/L
	以下空白				

備　註：1. 本報告共9頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"＊"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 本報告內容採樣地點名稱、日期、時間、運送方式、盛裝容器、保存條件方法及樣品物均由委託單位提供與負責，本檢驗室僅負責接收樣品後之檢驗及相關品質品保措施。
6. 鐵轉包委託輝揚環境檢測股份有限公司，鐵MDL＝0.037 mg/L。
7. 該樣品接收敘述說明:樣品容器為PE瓶，未依NIEA W101.55A方法進行採樣。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
檢驗報告書專用章
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：景文科技大學　報告編號：1040827-08採樣行程代碼：---
委託業別：＊　報告日期：104.09.04
採樣單位：委託單位提供　採樣時間：104 年 08 月 27 日 -- 時 -- 分
樣品基質：＊　收樣時間：104 年 08 月 27 日 14 時 00 分
樣品編號：1040827-1126　聯絡人員：業務部
採樣地址：新北市新店區安忠路99號(圖資大樓 水龍頭出水口)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
	鐵	0.09 mg/L	NIEA W306.54A	委託輝揚環境檢測股份有限公司	自來水水質標準為0.3 mg/L
	以下空白				

備　註：1. 本報告共9頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"＊"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 本報告內容採樣地點名稱、日期、時間、運送方式、盛裝容器、保存條件方法及樣品物均由委託單位提供與負責，本檢驗室僅負責接收樣品後之檢驗及相關品質品保措施。
6. 鐵轉包委託輝揚環境檢測股份有限公司，鐵MDL＝0.037 mg/L。
7. 該樣品接收敘述說明:樣品容器為PE瓶，未依NIEA W101.55A方法進行採樣。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：景文科技大學　報告編號：1040827-08採樣行程代碼：---
委託業別：＊　報告日期：104.09.04
採樣單位：委託單位提供　採樣時間：104 年 08 月 27 日 -- 時 -- 分
樣品基質：＊　收樣時間：104 年 08 月 27 日 14 時 00 分
樣品編號：1040827-1127　聯絡人員：業務部
採樣地址：新北市新店區安忠路99號(設計館 水龍頭出水口)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
	鐵	0.10 mg/L	NIEA W306.54A	委託輝揚環境檢測股份有限公司	自來水水質標準為0.3 mg/L
	以下空白				

備　註：1. 本報告共9頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"＊"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 本報告內容採樣地點名稱、日期、時間、運送方式、盛裝容器、保存條件方法及樣品物均由委託單位提供與負責，本檢驗室僅負責接收樣品後之檢驗及相關品質品保措施。
6. 鐵轉包委託輝揚環境檢測股份有限公司，鐵MDL＝0.037 mg/L。
7. 該樣品接收敘述說明:樣品容器為PE瓶，未依NIEA W101.55A方法進行採樣。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
檢驗專用章
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：景文科技大學　報告編號：1040827-08採樣行程代碼：---
委託業別：＊　報告日期：104.09.04
採樣單位：委託單位提供　採樣時間：104 年 08 月 27 日 -- 時 -- 分
樣品基質：＊　收樣時間：104 年 08 月 27 日 14 時 00 分
樣品編號：1040827-1128　聯絡人員：業務部
採樣地址：新北市新店區安忠路99號(電資館 水龍頭出水口)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
	鐵	0.11 mg/L	NIEA W306.54A	委託輝揚環境檢測股份有限公司	自來水水質標準為0.3 mg/L
	以下空白				

備　註：1. 本報告共9頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"＊"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 本報告內容採樣地點名稱、日期、時間、運送方式、盛裝容器、保存條件方法及樣品物均由委託單位提供與負責，本檢驗室僅負責接收樣品後之檢驗及相關品質品保措施。
6. 鐵轉包委託輝揚環境檢測股份有限公司，鐵MDL＝0.037 mg/L。
7. 該樣品接收敘述說明:樣品容器為PE瓶，未依NIEA W101.55A方法進行採樣。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
檢驗報告書專用章
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：景文科技大學　報告編號：1040827-08採樣行程代碼：---
委託業別：＊　報告日期：104.09.04
採樣單位：委託單位提供　採樣時間：104 年 08 月 27 日 -- 時 -- 分
樣品基質：＊　收樣時間：104 年 08 月 27 日 14 時 00 分
樣品編號：1040827-1129　聯絡人員：業務部
採樣地址：新北市新店區安忠路99號(人文館 水龍頭出水口)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
	鐵	0.10 mg/L	NIEA W306.54A	委託輝揚環境檢測股份有限公司	自來水水質標準為0.3 mg/L
	以下空白				

備　註：1. 本報告共9頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"＊"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 本報告內容採樣地點名稱、日期、時間、運送方式、盛裝容器、保存條件方法及樣品物均由委託單位提供與負責，本檢驗室僅負責接收樣品後之檢驗及相關品質品保措施。
6. 鐵轉包委託輝揚環境檢測股份有限公司，鐵MDL＝0.037 mg/L。
7. 該樣品接收敘述說明:樣品容器為PE瓶，未依NIEA W101.55A方法進行採樣。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
檢驗報告書專用章
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：景文科技大學　報告編號：1040827-08採樣行程代碼：---
委託業別：＊　報告日期：104.09.04
採樣單位：委託單位提供　採樣時間：104 年 08 月 27 日 -- 時 -- 分
樣品基質：＊　收樣時間：104 年 08 月 27 日 14 時 00 分
樣品編號：1040827-1130　聯絡人員：業務部
採樣地址：新北市新店區安忠路99號(育成大樓 水龍頭出水口)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
	鐵	ND mg/L	NIEA W306.54A	委託輝揚環境檢測股份有限公司	自來水水質標準為0.3 mg/L
	以下空白				

備　註：1. 本報告共9頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"＊"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 本報告內容採樣地點名稱、日期、時間、運送方式、盛裝容器、保存條件方法及樣品物均由委託單位提供與負責，本檢驗室僅負責接收樣品後之檢驗及相關品質品保措施。
6. 鐵轉包委託輝揚環境檢測股份有限公司，鐵MDL＝0.037 mg/L。
7. 該樣品接收敘述說明:樣品容器為PE瓶，未依NIEA W101.55A方法進行採樣。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
專用章
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61