景文科技大學水質檢驗結果一覽表

受 驗 地 點	總菌落數	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
商二館四樓廁所外(左) 飲水機	80	<1	104.08.27	符合規定
行政大樓四樓無障礙 飲水機	45	<1	104.08.27	符合規定
行政大樓三樓無障礙 飲水機	53	<1	104.08.27	符合規定
行政大樓三樓走廊 飲水機	78	<1	104.08.27	符合規定
商一館三樓廁所外(左) 飲水機	50	<1	104.08.27	符合規定
餐旅大樓三樓廁所外 飲水機	43	<1	104.08.27	符合規定
圖資大樓五樓電梯前 飲水機	90	<1	104.08.27	符合規定
設計館二樓視傳系辦公室 飲水機	35	<1	104.08.27	符合規定
電資館二樓男廁外 飲水機	33	<1	104.08.27	符合規定
籃球場旁 飲水機	<5	<1	104.08.27	符合規定
人文館四樓男廁旁(左) 飲水機	55	<1	104.08.27	符合規定
育成大樓四樓簡易廚房內(左) 飲水機	<5	<1	104.08.27	符合規定
育成大樓一樓機房前 飲水機	<5	<1	104.08.27	符合規定
以下空白				

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
報告專用章
負責人：陳雅洪
檢驗室主任：陳慶洲

註一 ： 飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群:6CFU/100mL

飲用水之總菌落數檢測值為評估參考值。法規標準無針對該項目作管制.

註二 ： 本表僅供參考,實際檢驗結果以檢驗報告為準

台技水質環保科技檢驗室 製表

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號　電話：（02）2834-5800 傳真：（02）2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：景文科技大學　報告編號：1040827-04採樣行程代碼：---
委託業別：學校　報告日期：104.09.03
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：104 年 08 月 27 日 09 時 00 分
樣品基質：飲用水　收樣時間：104 年 08 月 27 日 14 時 00 分
樣品編號：1040827-1103　聯絡人員：業務部
採樣地址：新北市新店區安忠路 99 號(商二館四樓廁所外(左) 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
	總菌落數	80 CFU/mL	NIEA E203.56B	08/27 18:00~08/29 15:00	飲用水水質標準為 100 CFU/mL 以下
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	08/27 19:50~08/28 20:00	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備　註：1. 本報告共 13 頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為 TGE A gar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、48±3 小時。
6. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。
7. 檢測項目總菌落數自中華民國 94 年 5 月 30 日修正飲用水水質標準法規後，便不再管制要求需小於 100 CFU/ml 以下，檢測目的僅供做為飲用水設備消毒性指標。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
專用章 檢驗報告書
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次 1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：（02）2834-5800 傳真：（02）2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：景文科技大學　報告編號：1040827-04採樣行程代碼：---
委託業別：學校　報告日期：104.09.03
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：104 年 08 月 27 日 09 時 06 分
樣品基質：飲用水　收樣時間：104 年 08 月 27 日 14 時 00 分
樣品編號：1040827-1104　聯絡人員：業務部
採樣地址：新北市新店區安忠路99號(行政大樓四樓無障礙 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
	總菌落數	45 CFU/mL	NIEA E203.56B	08/27 18:00~08/29 15:00	飲用水水質標準為100 CFU/mL以下
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	08/27 19:50~08/28 20:00	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1. 本報告共13頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為TGE A gar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、48±3小時。
6. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。
7. 檢測項目總菌落數自中華民國94年5月30日修正飲用水水質標準法規後，便不再管制要求需小於100 CFU/ml以下，檢測目的僅供做為飲用水設備消毒性指標。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
檢驗報告書專用章
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號　電話：（02）2834-5800 傳真：（02）2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：景文科技大學　報告編號：1040827-04採樣行程代碼：---
委託業別：學校　報告日期：104.09.03
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：104 年 08 月 27 日 09 時 10 分
樣品基質：飲用水　收樣時間：104 年 08 月 27 日 14 時 00 分
樣品編號：1040827-1105　聯絡人員：業務部
採樣地址：新北市新店區安忠路 99 號(行政大樓三樓無障礙 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
	總菌落數	53 CFU/mL	NIEA E203.56B	08/27 18:00~08/29 15:00	飲用水水質標準為 100 CFU/mL 以下
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	08/27 19:50~08/28 20:00	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備　註：1. 本報告共 13 頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為 TGE A gar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、48±3 小時。
6. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。
7. 檢測項目總菌落數自中華民國 94 年 5 月 30 日修正飲用水水質標準法規後，便不再管制要求需小於 100 CFU/ml 以下，檢測目的僅供做為飲用水設備消毒性指標。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
檢驗報告書專用章
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：景文科技大學　報告編號：1040827-04採樣行程代碼：---
委託業別：學校　報告日期：104.09.03
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：104 年 08 月 27 日 09 時 13 分
樣品基質：飲用水　收樣時間：104 年 08 月 27 日 14 時 00 分
樣品編號：1040827-1106　聯絡人員：業務部
採樣地址：新北市新店區安忠路99號(行政大樓三樓走廊 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
	總菌落數	78 CFU/mL	NIEA E203.56B	08/27 18:00~08/29 15:00	飲用水水質標準為100 CFU/mL以下
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	08/27 19:50~08/28 20:00	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1. 本報告共13頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為TGE A gar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、48±3小時。
6. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。
7. 檢測項目總菌落數自中華民國94年5月30日修正飲用水水質標準法規後，便不再管制要求需小於100 CFU/ml以下，檢測目的僅供做為飲用水設備消毒性指標。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
檢驗報告書專用章
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：景文科技大學　報告編號：1040827-04採樣行程代碼：---
委託業別：學校　報告日期：104.09.03
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：104 年 08 月 27 日 09 時 17 分
樣品基質：飲用水　收樣時間：104 年 08 月 27 日 14 時 00 分
樣品編號：1040827-1107　聯絡人員：業務部
採樣地址：新北市新店區安忠路99號(商一館三樓廁所外(左) 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
	總菌落數	50 CFU/mL	NIEA E203.56B	08/27 18:00~08/29 15:00	飲用水水質標準為100 CFU/mL以下
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	08/27 19:50~08/28 20:00	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1. 本報告共13頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為TGE A gar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、48±3小時。
6. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。
7. 檢測項目總菌落數自中華民國94年5月30日修正飲用水水質標準法規後，便不再管制要求需小於100 CFU/ml以下，檢測目的僅供做為飲用水設備消毒性指標。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
檢驗報告書專用章
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：景文科技大學　報告編號：1040827-04採樣行程代碼：---
委託業別：學校　報告日期：104.09.03
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：104 年 08 月 27 日 09 時 21 分
樣品基質：飲用水　收樣時間：104 年 08 月 27 日 14 時 00 分
樣品編號：1040827-1108　聯絡人員：業務部
採樣地址：新北市新店區安忠路99號(餐旅大樓三樓廁所外 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
	總菌落數	43 CFU/mL	NIEA E203.56B	08/27 18:00~08/29 15:00	飲用水水質標準為100 CFU/mL以下
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	08/27 19:50~08/28 20:00	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1. 本報告共13頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為TGE A gar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、48±3小時。
6. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。
7. 檢測項目總菌落數自中華民國94年5月30日修正飲用水水質標準法規後，便不再管制要求需小於100 CFU/ml以下，檢測目的僅供做為飲用水設備消毒性指標。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
檢驗報告書專用章
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：景文科技大學　報告編號：1040827-04採樣行程代碼：---
委託業別：學校　報告日期：104.09.03
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：104 年 08 月 27 日 09 時 28 分
樣品基質：飲用水　收樣時間：104 年 08 月 27 日 14 時 00 分
樣品編號：1040827-1109　聯絡人員：業務部
採樣地址：新北市新店區安忠路99號(圖資大樓五樓電梯前 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
	總菌落數	90 CFU/mL	NIEA E203.56B	08/27 18:00~08/29 15:00	飲用水水質標準為100 CFU/mL以下
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	08/27 19:50~08/28 20:00	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1. 本報告共13頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為TGE A gar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、48±3小時。
6. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。
7. 檢測項目總菌落數自中華民國94年5月30日修正飲用水水質標準法規後，便不再管制要求需小於100 CFU/ml以下，檢測目的僅供做為飲用水設備消毒性指標。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
專用章 檢驗報告書
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號　電話：（02）2834-5800 傳真：（02）2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：景文科技大學　報告編號：1040827-04採樣行程代碼：---
委託業別：學校　報告日期：104.09.03
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：104 年 08 月 27 日 09 時 34 分
樣品基質：飲用水　收樣時間：104 年 08 月 27 日 14 時 00 分
樣品編號：1040827-1110　聯絡人員：業務部
採樣地址：新北市新店區安忠路 99 號(設計館二樓視傳系辦公室 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
	總菌落數	35 CFU/mL	NIEA E203.56B	08/27 18:00~08/29 15:00	飲用水水質標準為 100 CFU/mL 以下
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	08/27 19:50~08/28 20:00	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備　註：1. 本報告共 13 頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為 TGE A gar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、48±3 小時。
6. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。
7. 檢測項目總菌落數自中華民國 94 年 5 月 30 日修正飲用水水質標準法規後，便不再管制要求需小於 100 CFU/ml 以下，檢測目的僅供做為飲用水設備消毒性指標。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
專用章 檢驗報告書
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：景文科技大學　報告編號：1040827-04採樣行程代碼：---
委託業別：學校　報告日期：104.09.03
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：104 年 08 月 27 日 09 時 41 分
樣品基質：飲用水　收樣時間：104 年 08 月 27 日 14 時 00 分
樣品編號：1040827-1111　聯絡人員：業務部
採樣地址：新北市新店區安忠路99號(電資館二樓男廁外 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
	總菌落數	33 CFU/mL	NIEA E203.56B	08/27 18:00~08/29 15:00	飲用水水質標準為100 CFU/mL以下
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	08/27 19:50~08/28 20:00	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1. 本報告共13頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為TGE A gar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、48±3小時。
6. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。
7. 檢測項目總菌落數自中華民國94年5月30日修正飲用水水質標準法規後，便不再管制要求需小於100 CFU/ml以下，檢測目的僅供做為飲用水設備消毒性指標。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
檢驗報告書專用章
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號　電話：（02）2834-5800 傳真：（02）2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：景文科技大學　報告編號：1040827-04採樣行程代碼：---
委託業別：學校　報告日期：104.09.03
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：104 年 08 月 27 日 09 時 50 分
樣品基質：飲用水　收樣時間：104 年 08 月 27 日 14 時 00 分
樣品編號：1040827-1112　聯絡人員：業務部
採樣地址：新北市新店區安忠路 99 號(籃球場旁 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
	總菌落數	<5 CFU/mL	NIEA E203.56B	08/27 18:00~08/29 15:00	飲用水水質標準為 100 CFU/mL 以下
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	08/27 19:50~08/28 20:00	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備　註：1. 本報告共 13 頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為 TGE A gar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、48±3 小時。
6. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。
7. 檢測項目總菌落數自中華民國 94 年 5 月 30 日修正飲用水水質標準法規後，便不再管制要求需小於 100 CFU/ml 以下，檢測目的僅供做為飲用水設備消毒性指標。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
專用章 檢驗報告書
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次 1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號　電話：（02）2834-5800 傳真：（02）2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：景文科技大學　報告編號：1040827-04採樣行程代碼：---
委託業別：學校　報告日期：104.09.03
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：104 年 08 月 27 日 09 時 56 分
樣品基質：飲用水　收樣時間：104 年 08 月 27 日 14 時 00 分
樣品編號：1040827-1113　聯絡人員：業務部
採樣地址：新北市新店區安忠路 99 號(人文館四樓男廁旁(左) 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
	總菌落數	55 CFU/mL	NIEA E203.56B	08/27 18:00~08/29 15:00	飲用水水質標準為 100 CFU/mL 以下
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	08/27 19:50~08/28 20:00	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備　註：1. 本報告共 13 頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為 TGE A gar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、48±3 小時。
6. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。
7. 檢測項目總菌落數自中華民國 94 年 5 月 30 日修正飲用水水質標準法規後，便不再管制要求需小於 100 CFU/ml 以下，檢測目的僅供做為飲用水設備消毒性指標。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
專用章
檢驗報告書
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：景文科技大學　報告編號：1040827-04採樣行程代碼：---
委託業別：學校　報告日期：104.09.03
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：104 年 08 月 27 日 10 時 03 分
樣品基質：飲用水　收樣時間：104 年 08 月 27 日 14 時 00 分
樣品編號：1040827-1114　聯絡人員：業務部
採樣地址：新北市新店區安忠路99號(育成大樓四樓簡易廚房內(左) 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
	總菌落數	<5 CFU/mL	NIEA E203.56B	08/27 18:00~08/29 15:00	飲用水水質標準為100 CFU/mL以下
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	08/27 19:50~08/28 20:00	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1. 本報告共13頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為TGE A gar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、48±3小時。
6. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。
7. 檢測項目總菌落數自中華民國94年5月30日修正飲用水水質標準法規後，便不再管制要求需小於100 CFU/ml以下，檢測目的僅供做為飲用水設備消毒性指標。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
檢驗報告書專用章
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：景文科技大學　報告編號：1040827-04採樣行程代碼：---
委託業別：學校　報告日期：104.09.03
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：104 年 08 月 27 日 10 時 08 分
樣品基質：飲用水　收樣時間：104 年 08 月 27 日 14 時 00 分
樣品編號：1040827-1115　聯絡人員：業務部
採樣地址：新北市新店區安忠路99號(育成大樓一樓機房前 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
	總菌落數	<5 CFU/mL	NIEA E203.56B	08/27 18:00~08/29 15:00	飲用水水質標準為100 CFU/mL以下
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	08/27 19:50~08/28 20:00	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1. 本報告共13頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為TGE A gar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、48±3小時。
6. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。
7. 檢測項目總菌落數自中華民國94年5月30日修正飲用水水質標準法規後，便不再管制要求需小於100 CFU/ml以下，檢測目的僅供做為飲用水設備消毒性指標。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
檢驗報告書專用章
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61